

Penta CLS

Vízkezelőszer



Alkalmazási terület:

Ipari víztechnológiák, nyitott és zárt hűtőkörök, valamint uszodák vizének kezelésére alkalmazható.

Adagolás:

5 - 50 ppm

Különleges utasítások:

Savas anyagok által okozott pH-süllyedés lyukkorrózió veszélyével jár. Az alkalmazott oldat pH-értéke 7 - 7,5 között legyen.

Figyelem:

Savval keveredve mérgező klórgázt képez!

Ne keverje és használja együtt más vegyszerekkel!

Előnyei:

- ◆ Magas aktívklór tartalom
- ◆ Hosszú eltarthatóság

Penta CLS

Vízkezelőszer



Anyagösszeférhetőség:

Rozsdamentes felületek az ajánlott koncentrációjú munkaoldatnak korlátozott ideig ellenállnak. Alumíniumhoz és színesfémekhez nem alkalmas. A műanyagok tartósságát előzetesen vizsgáljuk meg.

Technikai adatok:

Megjelenés:	zöldessárga folyadék
Szag:	klórra jellemző
Sűrűség:	1,25 g/cm ³ (20 C°-nál)
Viszkózitás:	2,8 mPa.s.
pH-érték (1 %, 20°C):	kb. 13

Összetétel:

Nátrium-hypoklorit, nátrium-hidroxid, Nátrium-karbonát, Nátrium-klorid

Figyelmeztető mondatok:

H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Övintézkedésre vonatkozó mondatok:

P260 A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.
P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ / orvoshoz.
P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében.

Kiegészítő veszélyességi információ:

EUH 031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

Eng.: OKBI-VABO/576/2008

Pentaclean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu