

PentAqua TMO102

Korrózió- és kiválásátló szer zárt hűtőkörökhöz



Alkalmazások:

A PentAqua TMO102 korróziógátló, diszpergáló és kiválásátló szer zárt rendszerű hűtőkörökhöz. Vízkeménységtől függetlenül alkalmazható, glikolos rendszerekhez is.

A termék mindenféle zárt hűtőrendszer kezelésére alkalmas, sótalan, lágy valamint kemény víz esetén is. A termék pH függetlenül hatékonyan fejti ki hatását.

Különböző inhibitor összetevőinek köszönhetően alkalmas acél és réz alapú rendszerek védelmére is. A termék kiváló vízkőkiválás gátló és diszpergáló hatással is rendelkezik.

Adagolás:

Felületvédelem kialakítása:

4000 -5000 mg/l rendszertérfogat arányosan

Fenntartó adagolás:

1000-2000 mg/l rendszertérfogat arányosan

A megfelelő adagolási mennyiség a "Total molibdén" tartalom mérésével ellenőrizhető vissza!

Előnyei:

- ◆ Vízkeménység független
- ◆ pH független

PentAqua TMO102

Korrózió- és kiválásatló szer zárt hűtőkörökhöz



Anyagösszeférhetőség:

A termékismertetőben ajánlott felhasználási körülmények között a vízrendszerekben alkalmazott fémeket nem károsítja.

Technikai adatok:

Megjelenés:	halványsárga, víztiszta folyadék
Szag:	szagmentes
Sűrűség:	kb. 1,05 g/cm ³
pH-érték (1%):	kb. 11,5 (20°C-nál)

Összetevők:

Polimerek, diszpergáló szerek és molibdát keveréke

Környezetvédelmi előírások:

A készítményt élővizekbe, talajba juttatni nem szabad. Közvetlenül a csatornahálózatba sem juttatható. A készítmény maradékát és csomagolóanyagát a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint kell kezelni.

Kezelés és tárolás:

A termék zárt helyen, 5-40 °C közötti hőmérsékleten, élelmiszerektől távol tárolandó. Eltartható: 12 hónapig (szobahőmérsékleten)

Figyelmeztető mondatok:

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

A termék biztonságos használatának feltételeit a biztonsági adatlap tartalmazza.

OKBI engedélyszám: B-18030360

Pentaclean Care Kft.

2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.

Tel.: +36 23 545 650 Fax: +36 23 370 094

Adószám: 25814422-2-13 • Cégj.sz.: 13-09-184205

E-mail: pentaclean@pentaclean.hu • www.pentaclean.hu